



PLANTA DE RISCO  
ESCALA 1:200

SIMBOLÓGIA:	
	HIDRANTE INTERNO (ACIONAMENTO POR BOTÃO) - TIPO LASH
	REGISTRO DE RECALDAE
	RESERVA DE INCÊNDIO - VOLUME: 57,36 m³
	EDICADA COM RESISTENCIA MEMBRADOS
	ENTRADA PARA CP
	VANTURA DOS BOMBEIROS
	PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO (200 mm)
	CENTRAL DE ALARME
	RISCO ELÉTRICO

NOTAS  
NÃO SERÁ UTILIZADO: CIP NA IDENTIFICAÇÃO

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DATA	ESPÉCIE
01	ALARME	10/10/2019	REVISÃO
01	ALARME	10/10/2019	REVISÃO
01	ALARME	10/10/2019	REVISÃO
01	ALARME	10/10/2019	REVISÃO
01	ALARME	10/10/2019	REVISÃO

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
PAVIMENTO OU SETOR	Ocupação	C.I. (RISCOS)	Nº DE PAVIMENTOS	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
PAV. TERREO (TFT)	D-1 (ESCOLTADO - REPARTIÇÃO PÚBLICA)	700	01	3,09 x 5,00	2,345,59
PAV. TERREO (TFT)	D-1 (ESCOLTADO - REPARTIÇÃO PÚBLICA)	700	01	3,20	85,00
PAV. SUPERIOR (TFT)	D-1 (ESCOLTADO - REPARTIÇÃO PÚBLICA)	700	01	3,20	1.002,43
ALTIMETRIA		RM	ÁREA EXISTENTE	5697,45m²	ÁREA TOTAL
ALTIMETRIA		RM	ÁREA EXISTENTE	5697,45m²	ÁREA TOTAL

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS								
<input type="checkbox"/> ACESSO DE VANTURA DO CORPO DE BOMBEIROS	<input type="checkbox"/> SUPRIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
<input type="checkbox"/> SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	<input type="checkbox"/> DETECÇÃO DE INCÊNDIO							
<input type="checkbox"/> SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	<input type="checkbox"/> ALARME INCÊNDIO							
<input type="checkbox"/> COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
<input type="checkbox"/> CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	<input type="checkbox"/> EXTINTORES DE INCÊNDIO							
<input type="checkbox"/> SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> ESCADAS E ANAGRAMAS							
<input type="checkbox"/> ELEVADOR DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> CHAVEIROS AUTOMÁTICOS							
<input type="checkbox"/> CONTROLE DE FUMAÇA	<input type="checkbox"/> RESPIRAMENTO							
<input type="checkbox"/> PLANO DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> ESCURRIM							
<input type="checkbox"/> RESERVA DE INCÊNDIO	<input type="checkbox"/> ESCURRIM							
RESERVATÓRIOS	INFERIOR	57,36 m³	SUPERIOR	-	A.T.A.	57,36 m³	RM	-

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
DATA	DETERMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP
20/04/2014	REVISÃO DE OCUPAÇÃO, REDUÇÃO DE ÁREA, ATUALIZAÇÃO DE PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO	75004

OBRA / ENDEREÇO		
FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR AV. JOAQUIM NABUCO, Nº 380, BARRIO CIDADE JARDIM, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ		
ÁREA	Ocupação	PARA USO DO CENSR
4.554,02 m²	D-1 (ESCOLTADO - REPARTIÇÃO PÚBLICA)	
FRANCHA	CONTEÚDO DA FRANCHA	
01 08	PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO QUADRO DE ESTATÍSTICA	
PROPRIETÁRIO	TITULAR REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO, CNPJ: 03.141.166/0001-16	
ESCALA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA
INDICADA	ENG. CIVIL, ROSSON CARLOS SANTOS   CREA/SC 062935-8	23/10/2019