Legenda - Térreo	
	Eletroduto de PVC rígido Ø25 mm, cor vermelha, instalado acima do forro removível ou aparente nas paredes para cabeamento do alarme de incêndio
	Eletroduto de PVC rígido Ø25 mm, cor vermelha, instalado acima do forro removível ou aparente nas paredes para cabeamento de acionamento da bomba
CA 1,5 mm²-2	Cabeamento de alarme de incêndio 2 pares (4 vias)
m1 / a	Cabeamento de comando da bomba de combate a incêndio, fase e retorno, cobre isolado 1,5 mm² - 750 V
X	Condulete de alumínio ou PVC
	Acionador manual de alarme endereçável a 1,10 m do piso
	Avisador sonoro visual endereçável a 2,20 m do piso
	Botoeira de acionamento de bomba de incêndio a 1,10 m do piso
	Central de alarme de incêndio a 1,30 m do piso
	Eletroduto que sobe ao pavimento acima

Planta-baixa
escala 1:100

REV.	DATA	CONTEUDO	SOLICITADO/P	APROVADO PI

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9° REGIÃO

Obra: Fórum do Trabalho de São José dos Pinhais

Endereço: Rua das Nações Unidas, 1101, São José dos Pinhais - PR

Projetista: Sandro Pohl da Silva, CREA-PR 29431/D

Conteúdo: Alarme de incêndio e acionamento da bomba de combate a incêndio
Pavimento térreo - Planta baixa

Prancha: 1/2

Data:	Escala:	Desenho:	Arquivo:
Agosto/2023	1:100	Sandro	SJP-ELE-INC-2023-1.dwg

A1